

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA
- UPRAVA PREDUZEĆA -

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.

БАЊА ЛУКА

Број:

1/2.9-3587/18

Датум:

12.12.2018

Број: 1.- 3587/18

Дана, 13.12.2018. године

На основу члана 64. став 1. тачка б. ЗЈН БиХ, члана 70. став 1, 3. и 6. ЗЈН БиХ (Сл. гласник БиХ 39/14 и Сл. гласник РС 38/14), члана 50. став 1. тачка н. Статута Предузећа за поштански саобраћај РС, А.Д. Банја Лука (Преčiшћени текст), члана 38. Правилника о јавним набавкама Предузећа, члана 21. Пословника о раду Управе Предузећа и Зписника о прегледу и оцјени понуда и Препоруке комисије за јавне набавке број 1/2.9-3587/18 од 12.12.2018. године, Управа Предузећа, на својој 80.сједници одржаној дана, 13.12.2018. године, доноси слjedeћу:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

I

У предмету јавне набавке: „Centralni UPS“, прихвата се Зписник о прегледу и оцјени понуда и Препорука Комисије за јавне набавке број:1/2.9-3587/18 од 12.12.2018. године, након проведеног конкурентског поступка јавне набавке покренутог у складу са чланом 88. ЗЈН БиХ.

На основу члана 64. став 1. тачка б) ЗЈН БиХ уговор се додјељује понуђачу „Lanaco“ д.о.о. Банја Лука, јер је овај понуђач понудио најнижу цијену понуде у износу од 11.775,00 КМ без ПДВ.

II

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставити оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. став 2. тачка а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ, у супротном Уговорни орган ће поступити у складу са чланом 72. ЗЈН БиХ.

III

Приједлог Уговора у овој предметној набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу, у складу са чланом 72. ЗЈН БиХ.

IV

Ова Одлука се објављује на интернет сајту Пошта Српске и истовремено се упућује понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са ЗЈН БиХ.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужење се Служба за логистику.

Образложење:

На основу Одлуке Управе Предузећа број:1.-3587/18 од 27.11.2018. године покренут је конкурентски поступак ове јавне набавке. Обавјештење о набавци број 1180-7-1-249-3-257/18 објављено је 29.11.2018. године на сајту јавних набавки. Истог дана Служба за логистику је упутила на адресе три фирме- Позив за преузимање Захтева са портала јавних набавки. Конкурентски захтев за доставу понуда са портала јавних набавки преузело је осамнаест фирми а понуду су у остављеном року доставиле четирі фирме: Energoinvest SUE d.d. Сарајево, Sicon Sas d.o.o. Тузла, Lanaco d.o.o. Банја Лука и Elektroobnova d.o.o. Банја Лука. Комисија за јавне набавке је отворила понуде дана 07.12.2018. године и констатује слијedeће чињенично стање:

Ponude su uredno zapakovane i označene, te blagovremeno zaprimljene na Protokolu Preduzeća. Svi ponuđači su dostavili ispravno zatvorene omotnice sa ponudom i traženu dokumentaciju - ovjerenu izjavu za član 45. i 52. ZJN BiH i dokaz za član 46. ZJN BiH (aktuelni izvod iz sudskog registra), za član 47. i 49. ZJN BiH.

Analizom ponuda Komisija je utvrdila da ponude tri ponuđača ne ispunjavju tehničke kvalifikacije iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, te iz tog razloga nisu prihvatljivi za Ugovorni organ i odbacuju se u skladu sa članom 68. tačka 4. stav 1. kako slijedi:

1. Ponuđač Sicon Sas d.o.o., je ponudio UPS Mastery BC, Socome

1. User Interface – USB, NE PODRŽAVA
2. Input Power Factor > 0.99, NE ISPUNJAVA, u priloženoj dokumentaciji je navedeno 0.9 što je manje od zahtjevanog
3. Bypass Overload - NE ISPUNJAVA
125% continuous
125–130% for 10minutes
130–150% for 1minute
>150% for 300milli seconds
4. Output THDU -
<3% at 100% LINEAR LOAD
<5.5% at 100%non-linearload ----- NEMA INFORMACIJA,
5. Paralelno do 4 UPSa - NE ISPUNJAVA, SAMO DO 2 UPSa

2. Ponuđač Energoinvest SUE d.d. je ponudio Eaton 93E:

1. User Interface - nema serijski RS232 i RS485 port
2. THDU <4% - NE ISPUNJAVA, U KARAKTERISTIKAMA JE < 0.5%
3. Bypass Overload - NE ISPUNJAVA
125% continuous - PONUĐENO Continuous <115% load, NE ZADOVOLJAVA
125–130% for 10minutes
130–150% for 1minute
>150% for 300milli seconds
4. Battery 10 min - nema podataka da je autonomija baterija dovoljna za zahtjevanih 10 minuta pri 100% opterećenju.

3. Ponuđač Elektroobnova d.o.o. je ponudio Vision UPS, Premium VIS:

1. Bypass Overload - NE ISPUNJAVA, u teh. specifikacijama to nije navedeno kao mogućnost
125% continuous
125–130% for 10minutes
130–150% for 1minute
>150% for 300milli seconds

Ponuda ponuđača Lanaco je prihvatljiva jer ispunjava sve zahtjeve koje je postavio ovaj Ugovorni organ.

Analizom i rangiranjem prihvatljivih ponuda prema kriterijumu najniža cijena Komisija je utvrdila da je ponuđač „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu čija vrijednost zadovoljava određeni kriterijum. Ovaj ponuđač je ponudio cijenu od **11.775,00 KM** bez PDV.

Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku je 12.000,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke roba „Centralni UPS“, daje Upravi Preduzeća **P R E P O R U K U** da se na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH ugovor dodijeli ponuđaču Lanaco d.o.o. iz Banja Luke, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 11.775,00 KM bez PDV-a.

Uprava Preduzeća je prihvatila preporuku Komisije za dodjelu ugovora i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa ZJN BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, te je odlučila kao što je precizirano u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

SVAKI ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu na adresu sjedišta Ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

DOSTAVLJENO:

1. Upravi Preduzeća;
2. Službi za logistiku x 5;
3. Oblasti za IKT i razvoj;
4. a/a



Jasminka Krivokuća, dipl.ecc