

**PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA
- UPRAVA PREDUZEĆA -**

Broj: 1.- 3026-2/19

Dana, 19.11.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. stav (1), (4) i (6) ZJN BiH (Sl. glasnik 39/14 i Sl. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 16. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća (telefonsko odlučivanje), Rješenja Ugovornog organa broj 1.- 3026-1/19 od 18.11.2020. godine kojim se djelimično usvaja žalba ponuđača Elektroobnova d.o.o. Banja Luka od 13.11.2020. godine i stavlja van snage Odluka o rezultatima postupka broj 1.-3026/19 od 30.10.2020. godine (u dijelu za Lot 2 – dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj) kao i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 1/2.9-3026/19 od 15.10.2020. godine te predmet vraća Komisiji na ponovno razmatranje i ocjenu ponuda za Lot 2 i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke broj 1/2.9-3026/19 od 18.11.2020. godine, Uprava Preduzeća, dana, 19.11. 2020. godine, donosi sljedeću:

**ODLUKU
o rezultatima postupka**

I

U predmetu javne nabavke roba „**Agregat i dizel generator**“ **Lot 2 – Dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj**, prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: broj 1/2.9-3026/19 od 18.11.2020. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 25. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-1-1-238-3-237/19 i Ispravke obavještenja broj 1180-1-1-238-8-345/19, 1180-1-1-238-8-62/20, 1180-1-1-238-8-79/20, 1180-1-1-238-8-100/20 i 1180-1-1-238-8-121/20:

Odluka Uprave Preduzeća o rezultatima postupka broj 1.-3026/19 od 30.10.2020. godine u dijelu za Lot 2 – Dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj, se stavlja van snage.

Postupak predmetne javne nabavke za Lot 2 – Dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj, se poništava, po osnovu člana 69. stav (2) tačka d) ZJN BiH, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i postupak će se ponoviti u skladu sa ZJN BiH.

II

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-3026/19 od 10.10.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba putem otvorenog postupka u predmetu „**Agregat i dizel generator, Lot 2 – Dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj**”.

Planirana vrijednost predmetne nabavke iznosi **29.980,00 KM bez PDV-a**.

Odlukom o rezultatima postupka broj 1.-3026/19 od 30.10.2020. godine, ugovor za Lot 2 u predmetnoj javnoj nabavci je dodjeljen ponuđaču – konzorcijum Nexen d.o.o. Banja Luka, Weiss Light d.o.o. Pale i Prim Elektro d.o.o. Istočno Sarajevo.

Dana 13.11.2020. godine, ponuđač Elektroobnova d.o.o. Banja Luka je uložio žalbu na predmetnu Odluku, koja je Rješenjem Ugovornog organa broj 1.- 3026-1/19 od 18.11.2020. godine djelomično usvojena, Odluka za Lot 2 stavljena van snage i predmet vraćen Komisiji na ponovnu analizu i ocjenu ponuda.

Komisija za javnu nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 18.11.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova.

TD sa portala e-nabavke je preuzelo 38 (tridesetosam) ponuđača.

- Na postupak ove javne nabavke odazvali su se sledeći ponuđači:

Naziv i sjedište ponuđača	
1.	Energoinvest SUE dd, Tvornička 3, Sarajevo
2.	Grupa ponuđača Elektorobnova doo Dragočaj bb Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo
3.	Grupa ponuđača Nexen doo Banja Luka, Weiss Light doo Pale i Prim Elektro doo Istočno Sarajevo

- Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz Zapisnika sa otvaranja ponuda:

Naziv ponuđača	Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana)
Energoinvest SUE dd, Tvornička 3, Sarajevo	DA
Grupa ponuđača Elektorobnova doo Dragočaj bb Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo	DA
Grupa ponuđača Nexen d.o.o. Banja Luka, Weiss Light d.o.o. Pale i Prim Elektro d.o.o. Istočno Sarajevo	DA

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

	Grupa ponuđača Elektroobnova doo Dragočaj bb Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo	Energoinvest SUE dd, Sarajevo	Grupa ponuđača Nexen d.o.o. Banja Luka, Weiss Light d.o.o. Pale i Prim Elektro d.o.o. Istočno Sarajevo
Ovjerena Izjava za član 45. Zakona	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava za član 52. Zakona	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Dokazi za član 46. Zakona	Dostavljen (aktuelni izvod)	Dostavljen (aktuelni izvod)	Dostavljen (aktuelni izvod)

Ponuđači koji su učestvovali za Lot 2:

Grupa ponuđača Elektorobnova doo Dragočaj bb Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo
Energoinvest SUE dd, Sarajevo
Grupa ponuđača Nexen d.o.o. Banja Luka, Weiss Light d.o.o. Pale i Prim Elektro d.o.o. Istočno Sarajevo

- Prikaz neprihvatljivih ponuda:

1) Ponuda ponuđača Energoinvest SUE dd Sarajevo odbacuje se u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) ZJN BiH, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD:

Ponuda ponuđača Energoinvest SUE dd, Sarajevo je zaprimljena na Protokol Preduzeća dana 01.11.2019. godine. U Izjavi ponuđača (Aneks 1) stoji da je rok važenja ponude do 01.02.2020. godine. Ugovorni organ je izvršio ispravku obavještenja i zakazao otvaranje ponuda 16.06.2020. godine. Ponuđač nije produžio rok važenja ponude i iz tog razloga ova ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ i neće se uzeti u dalje razmatranje.

2) Ponuda grupe ponuđača - Elektroobnova doo Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo, odbacuje se u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) ZJN BiH, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD:

Grupa ponuđača Elektroobnova doo Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo je u skladu sa tačkom 11.3. b) TD dostavila dokaz da posjeduje Instrument za ispitivanje električnih instalacija sa važećim kalibracionim certifikatom-izdatim od strane V&Z - Zaštite doo Banjaluka bez dostavljanja dodatne dokumentacije kojom bi potvrdio da posjeduje/raspolaže sa instrumentom za ispitivanje električnih instalacija sa važećim kalibracionim certifikatom izdatim od važeće akreditovane ustanove, a V&Z - Zaštite doo Banjaluka nije akreditovana ustanova za predmetna ispitivanja i nije ispunjen zahtjev iz tačke 11.3.b. TD.

Grupa ponuđača Elektroobnova doo Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo je u Nacrtu ugovora na prvoj strani navela da je Prodavač Elektroobnova doo, a ponudu dostavlja konzorcijum Elektroobnova doo Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo.

Grupa ponuđača nije potvrdila da ponuđeni agregat zadovoljava zahtjeve iz TD. Dostavljena je tehnička dokumentacija bez podataka i to: temperatura okoline. Zahtjevano je: Temperatura okoline : -15 C° do +40 C°, oprema u sklopu agregata. U sklopu agregata mora postojati: Grijač

rashladne tekućine, Statički punjač akumulatorske baterije, Kontrolni panel koji sadrži: Frekvencijometar, Ampermetar, Voltmetar, Alarmi i greške, Pritiska ulja, Temperatura vode, Nemogućnost starta, Prevelika brzina (>60 kVA), Min/max alternator, Min/max napon akumulatora, nizak nivo goriva, Nužan stop. Parametri motora: Brojač sati rada, Brzina motora, napon akumulatora, nivo goriva, Predgrijavanje vazduha.

Iz gore navedenih razloga u skladu sa Rješenjem KRŽ broj JN2-02-07-1-2168-8, ponuda Grupe ponuđača Elektroobnova doo Banja Luka i REAP doo Istočno Sarajevo za Lot 2 nije prihvatljiva.

3) Ponuda grupe ponuđača - "Nexen - Weis Light - Prim Elektro", odbacuje se u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) ZJN BiH, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD:

- Žalilac Elektroobnova d.o.o. izjavljuje žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na prihvatljivost ponude grupe ponuđača "Nexen - Weis Light - Prim Elektro", pogrešne primjene materijalnog prava i povrede pravila postupka, a kako slijedi:

Tačkom 11.3. tenderske dokumentacije kao jedan od uslova za ispunjavanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača zahtjevano je da ponuđač posjeduje instrument za ispitivanje električnih instalacija sa važećim kalibracionim certifikatom - izdatim od strane akreditovane ustanove, koji će dokazati prilaganjem kalibracionog certifikata instrumenta - upotrebne dozvole za instrument.

Kao dokaz za navedeno, grupa ponuđača je dostavila kalibracioni certifikat instrumenta, tj. uvjerenje o etaloniranju.

Kako je žaliočeva ponuda neprihvatljiva iz razloga nedostavljanja kalibracionog certifikata instrumenta, tj. uvjerenja o etaloniranju, tako smatramo da je ponuda grupe ponuđača "Nexen - Weis Light - Prim Elektro" takođe neprihvatljiva jer nije dostavljena upotrebna dozvola za instrument (koju je žalilac u svojoj ponudi dostavio).

Upotrebnom dozvolom za instrument se dokazuje da je instrument bezbjedan za rad i korištenje, dok se kalibracionim certifikatom dokazuje preciznost mjerenja. Kako pomenuti dokazi ne predstavljaју sinonime, mišljenja smo da su ponuđači bili dužni da dokažu da je instrument precizan u mjerenju, ali i bezbjedan za upotrebu, dakle da dostave oboje - upotrebnu dozvolu za instrument i kalibracioni certifikat.

Komisija je provjerila ovaj žalbeni navod i utvrdila da je osnovan, zbog toga se ponuda grupe ponuđača „Nexen - Weis Light - Prim Elektro“ odbacuje u skladu sa članom 68. stav 4 tačka i) ZJN BiH, jer nisu u svojoj ponudi dostavili upotrebnu dozvolu za instrument, kako je to traženo TD.

- Na stranama 62-70 ponude grupe ponuđača „Nexen - Weis Light - Prim Elektro“ je dostavljena tehnička dokumentacija kojom grupa ponuđača nije dokazala da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa, tako što nije dokazano da kontrolni panel sadrži sljedeće: Alarmi i greške. Pritisak ulja i Temperaturu vode.

Ugovorni organ nije prihvatio ponudu žalioца jer ista nije sadržavala dokaz da oprema u sklopu agregata sadrži: grijač rashladne tekućine, statički punjač akumulatorske baterije, kontrolni panel koji sadrži: Frekvencijometar. Ampermetar. Voltmetar. Pritisak ulja. Temperaturu vode itd. Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno. da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće. na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju (član 3. ZJN BiH), tako da ako je ponudu jednog ponuđača oglosio neprihvatljivom, dužan je da ponudu drugog ponuđača ne prihvati iz istog razloga.

Komisija je provjerila ovaj žalbeni navod i utvrdila da je osnovan, zbog toga se ponuda grupe ponuđača „Nexen - Weis Light - Prim Elektro“ odbacuje u skladu sa članom 68. stav 4 tačka i) ZJN BiH, jer nisu u svojoj ponudi dokazali da kontrolni panel sadrži sljedeće: Alarmi i greške, Pritisak ulja i Temperaturu vode, kako je to traženo TD.

- Na stranama 68. i 69. nije jasno koja je nuđena vrijednost nominalne struje, jer je tenderskom dokumentacijom određeno 125 A, a na pomenutim stranicama nije označeno koju vrijednost ponuđač nudi. Na samom vrhu tehničkog lista je naznačen kod koji definiše karakteristike ATS-a. Prikazani kod opisuje ATS od 100 A. 4P.

U kataloškom listu stoji da se vrijednost kreće u rasponu od 20 A-125 A (termička struja), ali ostaje nejasno koju vrijednost nominalne struje ponuđač tačno nudi. Kako je za zahtjev da broj faza bude 3 ponuđač markerom obilježio da nudi 3P, tako je trebao da obilježi i nuđenu vrijednost nominalne struje.

Komisija je provjerila ovaj žalbeni navod i utvrdila da je osnovan, zbog toga se ponuda grupe ponuđača „Nexen - Weis Light - Prim Elektro“ odbacuje u skladu sa članom 68. stav 4 tačka i) ZJN BiH, jer iz ponude izabranog ponuđača nije jasno koja je vrijednost ponuđena nominalne struje, kako je to traženo TD.

- Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda za Lot 2 – Dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj - kriterijum najniža cijena:

Na zahtjev za dostavljanje ponuda nije stigla nijedna prihvatljiva ponuda, u određenom krajnjem roku.

Planska vrijednost za ovu javnu nabavku iznosi 29.980,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Agregat i dizel generator“ Lot 2 – Dizel električni agregat za Poštu 74101 Doboj“, dala je Upravi Preduzeća **P R E P O R U K U**:

Da se na osnovu člana 69) stava 2) tačke d) Zakona o javnim nabavkama BiH postupak poništi, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i da se postupak ponovi u skladu sa ZJN BiH.

Uprava Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i odredbama predmetne Tenderske dokumentacije, kao i primjenom člana 69. stav (2) tačka d) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

DOSTAVLJENO:

1. Upravi Preduzeća;
2. Službi za logistiku x2;
3. Oblasti za investicije i nabavku;
4. a/a.

ZA UPRAVU:

